



Boverket
Att: Stina Jonfjärd
Box 534
371 23 Karlskrona
remiss@boverket.se

Handläggare: Johan Smeds

Er beteckning: 6664/2017

Remissvar angående förslag till ändring av Boverkets Byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2020:xx

Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA, har beretts tillfälle att yttra sig och får med anledning härav meddela att remissen avstyrkes med följande kommentar.

Konsekvensutredningen missar tyvärr helt att beskriva konsekvenserna av ändringarna i BBR avsnitt 9 för mindre småhus. Referensbyggnaden som används i beräkningarna är 150 m² stor enligt bilaga 2. Vad konsekvenserna av föreslagna ändringar är för fristående småhus mellan 50 och 150 m² beskrivs inte alls. För de mindre småhusen är det inte särskilt sannolikt att varken fjärrvärme eller bergvärmepump finns tillgängliga som kostnadsoptimala alternativ. Därmed kan konsekvensutredningen inte tjäna som underlag för beslut.

Vidare saknas information i BBR avsnitt 9 om hur beräkning av byggnadens primärenergital ska utföras för en byggnad med flera möjliga energikällor. Det är t.ex. vanligt att installera en kombipanna med möjlighet att generera värme med antingen ved, pellets, olja eller el, samt att en värmepump monteras på värmesystemets returledning eller ackumulatortank. För dessa fall verkar viktningsfaktorn enligt förslaget kunna väljas fritt mellan 0,6 och 1,8. Hela nyttan med viktningsfaktorer och primärenergital kan därmed ifrågasättas helt.

Dessutom tillkommer att pannan, värmepumpen eller fjärrvärmeanslutningen kommer att bytas ut många gånger om under husets livslängd. Det som är avgörande för byggnadens

Villaägarnas Riksförbund
Postadress: Box 7118, 192 07 Sollentuna
Besöksadress: Rotebergsvägen 3
Telefon: 010-750 01 00
Org.nr: 802003-7118
Plusgiro: 46 94 00-6
Bankgiro: 227-7200
info@villaagarna.se
villaagarna.se

verkliga energieffektivitet på lång sikt är alltså hur byggnadens klimatskärm är dimensionerad från början, utan hänsyn till viktningsfaktorer eller primärenergital.

Villaägarnas Riksförbund

Gunnar Jansson
Förbundsdirektör